

УТВЕРЖДАЮ:

Директор школы:

Е.И. Малашко

Приказ № 62/1-од от 20.06.2016 г.



АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № ____ от « ____ » 2016г
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Структурное подразделение «Детский сад Василек» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Октябрьский городского округа Похвистнево Самарской области
(полное юридическое наименование объекта)

Почтовый адрес: 446459, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Похвистнево, пос. Октябрьский, ул. Ленина, д.1

Контактный телефон: 8(846)56 31-2-74

E-mail: oktober2@yandex.ru

Директор школы: Елена Ивановна Малашко

1. Наименование населенного пункта пос. Октябрьский городского округа Похвистнево Самарской области

2. Ведомственная принадлежность государственное учреждение

3. Вид деятельности образование, воспитание и развитие

4. Форма собственности объекта муниципальная

5. Объем предоставляемых услуг 25 воспитанников , 40 – вместимость

6. Размещение объекта отдельно стоящее одноэтажное здание

7. Количество и назначение входов 3 (1 главный вход и 2 запасных выхода)

8. Год постройки 1953г

9. Год последней реконструкции 1993г

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		400 м	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Личный транспорт	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внедорожные переходы	есть	с пандусом	нет
Тактильные указатели	нет	с подъемником	нет

Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию (при наличии ограждения):					
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	1,2 м	K		$\geq 0,9$
	*Информация об объекте	наличие	наличие	K		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):			K		
	*Указатели направления движения	наличие	нет	K		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	2,0 м	K		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости;	$\geq 1,2$ м	нет	K		
	Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 x 1,8 м	нет			
	Тактильная полоса перед съездом	$> 0,8$ м	нет	K		
	Тактильная полоса перед лестницей	$> 0,8$ м	нет	K		
	Тактильная полоса перед препятствием на	$> 0,8$ м	нет	K		

	тротуаре					
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет	К		
	*Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	нет	К		
	*Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	0,05 м	К		
	*Места отдыха	наличие		К		
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)	нет	нет	К		
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	-	К		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	-	К		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К		
	Открытая лестница			К		
	Ширина лестничных маршней	$\geq 1,35$ м	нет	К		
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	-	К		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	-	К		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	-	К		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	-	К		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	К		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	-	К		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	К		
	Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	К		

	*горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	K		
	не травмирующие окончания	наличие	-	K		
	- высота поручней	0,9 м	-	K		
	Пандус на рельефе		нет	K		
	*Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	K		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	K		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	K		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	K		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	K		
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	K		
	-* горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	K		
	- не травмирующие окончания	наличие	-	K		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м	-	K		
	Разворотные площадки:		-	K		
	- при въезде на пандус наверху	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	K		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 0,8м)	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	K		
	- при въезде на пандус внизу	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	K		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	-	K		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка		крыльцо			
	Высота площадки	справочно				

	Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2 \text{ м}$ или $1,5 \times 1,85 \text{ м}$	-	K		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2 \times 2,2 \text{ м}$	-	K		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	нет	K		
	*Навес	наличие	нет	K		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	нет	K		
	Информация об объекте	наличие	наличие	K		
	Лестница наружная	наличие	нет	K		
	Нескользкое покрытие	наличие	наличие	K		
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м	нет	K		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	K		
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	K		
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	K		
	Поручни с двух сторон	наличие	нет	K		
	- на высоте	0,9 м	-	K		
	- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3 \text{ м}$	-	K		
	- не травмирующие окончания поручней	наличие	-	K		
	Разделительные поручни при ширине марша $\geq 4\text{м}$	наличие	нет	K		
	Пандус наружний	наличие	нет	K		
	Ширина марша	$\geq 1,0 \text{ м}$	-	K		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	K		

	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	-	K		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	K		
	Разворотные площадки:					
	- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	K		
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$	нет	K		
	-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	K		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	K		
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	K		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	K		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	K		
	- *горизонтальные завершения поручней	$\geq 0,3$ м	-	K		
	- не травмирующие окончания	наличие	нет	K		
	Нескользкое покрытие	наличие	нет	K		
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса): вертикальный (B), наклонный (H)	наличие	нет	K		
	*Звуковой маяк у входа	наличие	наличие	K		
	Тамбур		-	K		
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м при реконструкции $(1,5 - 1,8) \times 2$ м	-	K		
	Двери распашные (P), автоматические раздвижные (A)	наличие	Распашные	K		
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м, при реконструкции $\geq 0,9$ м	1,0 м	K		

	- высота порога наружного, внутреннего	<u>Каждого элемента ≤ 0,014 м, общая высота ≤ 0,028 м</u>	0,02 м	K		
--	--	---	--------	---	--	--

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		нет			
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	K		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	K		
	Поручни с двух сторон	наличие	-	K		
	- на высоте	0,9 м	-	K		
	- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	-	K		
	- не травмирующее окончание	наличие	-	K		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		нет	K		
	Ширина марша	≥ 1,0 м	-	K		
	Угол уклона	≤ 5 °	-	K		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	K		
	Разворотные площадки внизу, вверху	≥ 1,5 x 1,5 м	нет	K		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	K		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	K		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	K		
	- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	-	K		

	- не травмирующие окончания	наличие	-	K		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	нет	K		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		нет			
	- стационарный	наличие	-	K		
	- мобильный	наличие	-	K		
	Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2 \text{ м}$	-	K		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	нет	K		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0 \text{ м}$	Нет	K		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	Нет	K		
	*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	Нет	K		
	*Речевые информаторы и маяки	наличие	Нет	K		
	*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	Нет	K		
	*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	Нет	K		
	*Тактильная схема	наличие	нет	K		
	*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	нет	K		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	$\geq 1 \text{ на этаж}$	Нет	K		
	- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	$\geq 1 \text{ на этаж}$	Нет	K		
	Навесное оборудование , выступ в зону движения	$\leq 0,1 \text{ м}$	нет	K		
	*Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет	K		
	Лестница, перепады высот на этажах (в		нет			

коридорах)					
*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	K		
Контрастная маркировка	наличие	нет	K		
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	нет	K		
- на высоте	0,9 м	нет	K		
- *горизонтальные завершения поручней	наличие	нет	K		
Пандус внутренний на этаже		нет			
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	K		
Угол уклона	$\leq 5^{\circ}$	-	K		
*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	K		
Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	K		
Поручни с двух сторон:	наличие	нет	K		
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	K		
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	K		

Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)

*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	Нет	K		
Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	K		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	K		
*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	K		
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	K		
- на высоте	0,9 м	-	K		
- *горизонтальные завершения поручня вверху, внизу	$\geq 0,3$ м	-	K		
- не травмирующие окончания	наличие	-	K		

	- *указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	K		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		нет			
	Лифт пассажирский	наличие	нет			
	Кабина:		-			
	- габариты (глубина x ширина)	При новом строительстве $\geq 1,5 \times 1,7$ м для действующих объектов $\geq 1,1 \times 1,4$	-	K		
	- ширина дверного проема	при новом строительстве $\geq 0,95$ м для действующих объектов $\geq 0,8$ м	-	K		
	-* Поручни	наличие	-	K		
	*Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	K		
	*Знак доступности	наличие	-	K		
	*Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	K		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		нет			

	*Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	K		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,2 м	-	K		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
	Обслуживание в кабинете №					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	1,0 м	K		
	*Высота порога	отсутствие	отсутствует	K		
	*Информация тактильная	наличие	нет	K		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	K		
	-* размещение на высоте	≤ 1,8 м	-	K		
	-*высота прописных букв	≥ 0,025 м	-	K		
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	-	K		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	-	K		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	-	K		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
	Обслуживание с перемещением №					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	нет	K		
	*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	Нет	K		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		Нет			
	Ширина x глубина	1,5x1,5 м	Нет	K		
	*Место для сидения	наличие	Нет	K		
	*Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	Нет	K		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
	Зал (с фиксированными местами зрительный,		нет			

	читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)					
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$ 1%	-	K		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2\text{ м}$	-	K		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	≥ 2	-	K		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет	K		

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для посетителей	наличие	наличие	K		
	Санузел для инвалидов		нет	K		
	Знак доступности помещения	наличие	нет	K		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	K		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9\text{ м}$	-	K		
	Направление открывания дверей	наружное	наружное	K		
	Кабины для инвалидов:		нет			
	- количество кабин	$> 1\text{ шт.}$	-	K		
	- ширина дверного проема	$\geq 0,9\text{ м}$	-	K		
	- габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8\text{ м}$	-	K		
	- габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65\text{ м}$	-	K		
	Опорные поручни	наличие	нет			
	в т.ч. откидные	наличие	нет			

	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2 \text{ м}$	-	K		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	K		
	Раковина:					
	- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85 \text{ м}$	-	K		
	- *высота раковины	$0,75 - 0,85 \text{ м}$	-	K		
	- опорный поручень	наличие	-	K		
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4 \text{ м или вертикальной формы}$	-	K		
	Душевые		нет			
	Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$	нет	K		
	*Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\geq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$	нет	K		
	Система тревожной сигнализации	наличие	нет	K		
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	K		
	Надписи:	наличие	нет	K		
	размещение на высоте	$\geq 1,5 \text{ м}$	нет	K		

		и ≤ 4,5 м				
	высота прописных букв	≥ 0,075 м	нет	K		
	освещенность	наличие	нет	K		
	Указатели, пиктограммы	наличие	нет	K		
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	нет	K		
	высота прописных букв	≥ 0,075 м	нет	K		
	освещенность	наличие	нет	K		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	нет	K		
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	нет	K		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	K		
	на кнопках управления лифта	наличие	нет	K		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	K		
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	нет	K		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	нет	K		
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	K		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	K		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	нет	K		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	K		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	K		
	*Индукционная система	наличие	нет	K		

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- **на территории объекта:** установить знак доступности учреждения; установить места для отдыха.
- **на входной группе:** создать рельефную тактильную полосу перед маршем вверху и внизу, создать контрастную окраску первой и последней ступени.
- **на путях передвижения:** создать места отдыха и ожидания; создать рельефные тактильные полосы перед маршем вверху и внизу, контрастную окраску первой и последней ступени
- **в зоне оказания услуги:** определить долю мест для колясочников
- **в санитарных помещениях:** установить знак доступности помещения, установить опорные поручни
- **по средствам информации и коммуникации на объекте:** установить визуальные средства информации о предоставлении услуг для инвалидов.

Представитель общественного объединения инвалидов

подпись
Дата заполнения


Т.Н. Калядина
(фамилия, и.о.)
(должность)

Представитель организации

подпись
Директор школы
Е.И. Малащенко
(фамилия, и.о.)
(должность)

Малащенко Е. И.
дата заполнения
«20» июня 2016 г.

Приложения

2.

3.

***Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К-инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)