

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБОУ СОШ  
пос. Октябрьский г.о. Похвистнево  
Пахомова Т.А.



20 20 г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № \_\_\_\_\_ от 22 декабря 2020г  
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ  
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Структурное подразделение «Детский сад Василек» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы пос.Октябрьский городского округа Похвистнево Самарской области  
(полное юридическое наименование объекта)

Почтовый адрес: 446459, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Похвистнево, пос.Октябрьский, ул.Ленина, д.1

Контактный телефон: 8(846)56 31-2-74

E-mail: [oktober2@yandex.ru](mailto:oktober2@yandex.ru)

Директор школы Пахомова Татьяна Анатольевна

1. **Наименование населенного пункта** пос.Октябрьский городского округа Похвистнево Самарской области
2. **Ведомственная принадлежность** государственное учреждение
3. **Сфера деятельности** образование, воспитание и развитие
4. **Форма собственности** муниципальная
5. **Объем предоставляемых услуг** 25 воспитанников, 40 – вместимость
6. **Размещение объекта** отдельно стоящее одноэтажное здание
7. **Количество и назначение входов** 3 ( 1 главный вход и 2 запасных выхода)
8. **Год постройки** 1953 год
9. **Год последней реконструкции** 1993г

**Описание маршрута следования к объекту:**

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		400м	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Личный транспорт	
Наличие переходов на пути следования от остановки		Есть	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеурочные переходы	есть	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		



Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

### 1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Вход на территорию (при наличии ограждения):</b>					
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	1,2 м	К		
	*Информация об объекте	наличие	наличие	К		$\geq 0,9$
	<b>Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):</b>			К		
	*Указатели направления движения	наличие	нет	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	2,0 м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости;  Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м  не менее 2,0 x 1,8 м	нет  нет	К		
	Тактильная полоса перед съездом	$> 0,8$ м	нет	К		
	Тактильная полоса перед лестницей	$> 0,8$ м	нет	К		
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	$> 0,8$ м	нет	К		

	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет	К		
	*Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	нет	К		
	*Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	0,05 м	К		
	*Места отдыха	наличие		К		
	<b>Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)</b>	нет	нет	К		
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	-	К		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	-	К		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К		
	<b>Открытая лестница</b>			К		
	Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м	нет	К		
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	-	К		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	-	К		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	-	К		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	-	К		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	К		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	≥ 0,8 – 0,9 м	-	К		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	К		
	Расстояние между поручнями	≥ 1,0 м	-	К		
	*горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	-	К		

	не травмирующие окончания	наличие	-	К		
	- высота поручней	0,9 м	-	К		
	<b>Пандус на рельефе</b>		нет	К		
	*Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	К		
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К		
	-* горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	К		
	- не травмирующие окончания	наличие	-	К		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м	-	К		
	Разворотные площадки:		-	К		
	- при въезде на пандус наверху	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 0,8м)	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	- при въезде на пандус внизу	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	-	К		

## 2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Крыльцо или входная площадка</b>		крыльцо			
	Высота площадки	справочно				
	Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2$ м или	-	К		

		1,5 x 1,85 м				
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	-	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	нет	К		
	*Навес	наличие	нет	К		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	нет	К		
	Информация об объекте	наличие	наличие	К		
	<b>Лестница наружная</b>	наличие	нет	К		
	Нескользкое покрытие	наличие	наличие	К		
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м	нет	К		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	К		
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	К		
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	К		
	Поручни с двух сторон	наличие	нет	К		
	- на высоте	0,9 м	-	К		
	- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	К		
	- не травмирующие окончания поручней	наличие	-	К		
	Разделительные поручни при ширине марша $\geq 4$ м	наличие	нет	К		
	<b>Пандус наружный</b>	наличие	нет	К		
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	-	К		

*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
Разворотные площадки:					
- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$	нет	К		
-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К		
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К		
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	К		
- *горизонтальные завершения поручней	$\geq 0,3$ м	-	К		
- не травмирующие окончания	наличие	нет	К		
Нескользкое покрытие	наличие	нет	К		
<b>Наружный подъемник (при отсутствии пандуса):</b> вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К		
*Звуковой маяк у входа	наличие	наличие	К		
<b>Тамбур</b>		-	К		
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м при реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	-	К		
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Распашные	К		
- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м, при реконструкции $\geq 0,9$ м	1,0 м	К		

	- высота порога наружного, внутреннего	Каждого элемента $\leq 0,014$ м, общая высота $\leq 0,028$ м	0,02 м	К		
--	--	--	--------	---	--	--

### 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Лестница на уровень 1-го этажа</b>		нет			
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	К		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	К		
	Поручни с двух сторон	наличие	-	К		
	- на высоте	0,9 м	-	К		
	- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	К		
	- не травмирующее окончание	наличие	-	К		
	<b>Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа</b>		нет	К		
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	К		
	- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	К		

- не травмирующие окончания	наличие	-	К		
<b>Пандус переносной (при отсутствии стационарного)</b>	наличие	нет	К		
<b>Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):</b>		нет			
- стационарный	наличие	-	К		
- мобильный	наличие	-	К		
<b>Коридоры/холлы</b>					
Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	-	К		
Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	Нет	К		
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	Нет	К		
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	Нет	К		
*Речевые информаторы и маяки	наличие	Нет	К		
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	Нет	К		
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	Нет	К		
*Тактильная схема	наличие	нет	К		
<b>*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):</b>	наличие	нет	К		
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	$\geq 1$ на этаж	Нет	К		
- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	$\geq 1$ на этаж	Нет	К		
<b>Навесное оборудование, выступ в зону движения</b>	$\leq 0,1$ м	нет	К		
*Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет	К		
<b>Лестница, перепады высот на этажах (в</b>		нет			

коридорах)					
*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	К		
Контрастная маркировка	наличие	нет	К		
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	нет	К		
- на высоте	0,9 м	нет	К		
- *горизонтальные завершения поручней	наличие	нет	К		
<b>Пандус внутренний на этаже</b>		нет			
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К		
*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К		
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К		
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	К		
<b>Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)</b>					
*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	Нет	К		
Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	К		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	К		
*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	К		
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	К		
- на высоте	0,9 м	-	К		
- *горизонтальные завершения поручня вверху, внизу	$\geq 0,3$ м	-	К		
- не травмирующие окончания	наличие	-	К		

	- *указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	К		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		нет			
	<b>Лифт пассажирский</b>	наличие	нет			
	Кабина:		-			
	- габариты (глубина x ширина)	При новом строительстве $\geq 1,5 \times 1,7$ м для действующих объектов $\geq 1,1 \times 1,4$	-	К		
	- ширина дверного проема	при новом строительстве $\geq 0,95$ м для действующих объектов $\geq 0,8$ м	-	К		
	-* Поручни	наличие	-	К		
	*Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	К		
	*Знак доступности	наличие	-	К		
	*Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	К		

#### 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		нет			

*Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	К		
Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,2 м	-	К		
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</b>					
<b>Обслуживание в кабинете №</b>					
Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	1,0 м	К		
*Высота порога	отсутствие	отсутствует	К		
*Информация тактильная	наличие	нет	К		
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К		
-* размещение на высоте	≤ 1,8 м	-	К		
-* высота прописных букв	≥ 0,025 м	-	К		
Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	-	К		
Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К		
Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	-	К		
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</b>					
<b>Обслуживание с перемещением №</b>					
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	нет	К		
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	Нет	К		
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</b>					
<b>Кабина индивидуального обслуживания №</b> (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)					
Ширина x глубина	1,5x1,5 м	Нет	К		
*Место для сидения	наличие	Нет	К		
*Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	Нет	К		
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</b>					
<b>Зал (с фиксированными местами зрительный,</b>					
		нет			

	читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)					
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	-	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	-	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	$\geq 2$	-	К		
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</b>						
	<b>Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников</b>	<b>наличие</b>	нет	К		

#### 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для посетителей	наличие	наличие	К		
	Санузел для инвалидов		нет	К		
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	К		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-	К		
	Направление открывания дверей	наружное	наружное	К		
	<b>Кабины для инвалидов:</b>		нет			
	- количество кабин	$> 1$ шт.	-	К		
	- ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-	К		
	- габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м	-	К		
	- габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м	-	К		
	<b>Опорные поручни</b>	наличие	нет			
	в т.ч. откидные	наличие	нет			

	<b>Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)</b>	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	-	К		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	<b>наличие</b>	нет	К		
	<b>Раковина:</b>					
	- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	-	К		
	- *высота раковины	<b>0,75 – 0,85 м</b>	-	К		
	- опорный поручень	<b>наличие</b>	-	К		
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	-	К		
	<b>Душевые</b>		нет			
	Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м	нет	К		
	*Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\geq 0,48 \times 0,85$ м	нет	К		
	Система тревожной сигнализации	<b>наличие</b>	нет	К		
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых</b>						

#### 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Визуальные средства информации о предоставлении услуги</b>	<b>наличие</b>	нет	К		
	<b>Надписи:</b>	<b>наличие</b>	нет	К		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м	нет	К		

		<b><math>n \leq 4,5</math> м</b>				
	высота прописных букв	<b><math>\geq 0,075</math> м</b>	нет	К		
	освещенность	<b>наличие</b>	нет	К		
	<b>Указатели, пиктограммы</b>	<b>наличие</b>	нет	К		
	размещение на высоте	<b>1,3 – 1,4 м</b>	нет	К		
	высота прописных букв	<b><math>\geq 0,075</math> м</b>	нет	К		
	освещенность	<b>наличие</b>	нет	К		
	<b>Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю</b>	<b>наличие</b>	нет	К		
	высота размещения	<b>1,3 – 1,4 м</b>	нет	К		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	<b>наличие</b>	нет	К		
	на кнопках управления лифта	<b>наличие</b>	нет	К		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	<b>наличие</b>	нет	К		
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	<b>Наличие (не менее 1 шт)</b>	нет	К		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	<b>Наличие (не менее 1 шт)</b>	нет	К		
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	<b>наличие</b>	нет	К		
	Речевые информаторы и маяки	<b>наличие</b>	нет	К		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	<b>наличие</b>	нет	К		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	<b>наличие</b>	нет	К		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	<b>наличие</b>	нет	К		
	*Индукционная система	<b>наличие</b>	нет	К		

## 7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- **на территории объекта :** установить знак доступности учреждения; установить места для отдыха.
- **на входной группе:** создать рельефную тактильную полосу перед маршем вверх и вниз, создать контрастную окраску первой и последней ступени
- **на путях передвижения:** создать места отдыха и ожидания; создать рельефные тактильные полосы перед маршем вверх и вниз, контрастную окраску первой и последней ступени
- **в зоне оказания услуг:** определить долю мест для колясочников
- **в санитарных помещениях:** установить знак доступности помещения, установить поручни
- **по средствам информации и коммуникации на объекте:** установить визуальные средства информации о предоставлении услуг для инвалидов

Представитель общественного объединения инвалидов

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Представитель организации

Директор ГБОУ СОШ пос.Октябрьский г.о.Повистнево

\_\_\_\_\_ (Т.А.Пахомова)

## Приложения

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

---

\*\*\*Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г- люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч с дефектами слуха; С – немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О – инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К – инвалиды, передвигающиеся на крестях-колясках, проводимые в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)